

別記第二号様式

検査結果表
(排煙設備)

当該検査 に関与した 検査者		氏名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検査項目等	検査結果			担当 検査者 番号
		指摘 なし	要是正		
			既存 不適格		
1. 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降口 ビ、令第126条の2第1項に規定する居室等					
(1)	排煙機 排煙機の外観	排煙機の設置の状況			
(2)		排煙風道との接続の状況			
(3)		煙排出口の設置の状況			
(4)		煙排出口の周囲の状況			
(5)		屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況			
(6)	排煙機の性能	排煙口の開放との連動起動の状況			
(7)		作動の状況			
(8)		電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況			
(9)		排煙機の排煙風量			
(10)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(11)	排煙口 機械排煙設備の排煙 口の外観	排煙口の位置			
(12)		排煙口の周囲の状況			
(13)		排煙口の取付けの状況			
(14)		手動開放装置の周囲の状況			
(15)		手動開放装置の操作方法の表示の状況			
(16)	機械排煙設備の排煙 口の性能	手動開放装置による開放の状況			
(17)		排煙口の開放の状況			
(18)		排煙口の排煙風量			
(19)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(20)		煙感知器による作動の状況			
(21)	排煙風道 機械排煙設備の排煙 風道（隠蔽部分及び 埋設部分を除く。）	排煙風道の劣化及び損傷の状況			
(22)		排煙風道の取付けの状況			
(23)		排煙風道の材質			
(24)		防煙壁の貫通措置の状況			
(25)		排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況			
(26)	防火ダンパー（外壁 の開口部で延焼のお それのある部分に設 けるものを除く。）	防火ダンパーの取付けの状況			
(27)		防火ダンパーの作動の状況			
(28)		防火ダンパーの劣化及び損傷の状況			
(29)		防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無			
(30)		防火ダンパーの温度ヒューズ			
(31)	壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況				
(32)	特殊な構造の排煙設 備の排煙口及び給気 口の外観	排煙口及び給気口の大きさ及び位置			
(33)		排煙口及び給気口の周囲の状況			
(34)		排煙口及び給気口の取付けの状況			
(35)		手動開放装置の周囲の状況			
(36)	手動開放装置の操作方法の表示の状況				
(37)	特殊な構造の排煙設 備の排煙口の性能	排煙口の排煙風量			
(38)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(39)		煙感知器による作動の状況			

番号	検査項目等		検査結果			担当 検査 番号
			指摘 なし	要是正		
				既存 不適 格		
(40)	特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分は除く。）	給気風道の劣化及び損傷の状況				
(41)		給気風道の材質				
(42)		給気風道の取付けの状況				
(43)		防煙壁の貫通措置の状況				
(44)	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外觀	給気送風機の設置の状況				
(45)		給気風道との接続の状況				
(46)	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能	排煙口の開放と連動起動の状況				
(47)		作動の状況				
(48)		電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況				
(49)		給気送風機の給気風量				
(50)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況				
(51)	特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口	吸込口の設置位置				
(52)		吸込口の周囲の状況				
(53)		屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況				
2. 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー						
(1)	特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口	排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況				
(2)		給気口の周囲の状況				
(3)	加圧防排煙設備	排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	排煙風道の劣化及び損傷の状況			
(4)			排煙風道の取付けの状況			
(5)			排煙風道の材質			
(6)	給気口の外觀	給気口の周囲の状況	給気口の取付けの状況			
(7)			給気口の取付けの状況			
(8)			給気口の手動開放装置の周囲の状況			
(9)			給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況			
(10)			給気口の性能	給気口の手動開放装置による開放の状況		
(11)		給気口の開放の状況				
(12)	給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	給気風道の劣化及び損傷の状況	給気風道の取付けの状況			
(13)			給気風道の取付けの状況			
(14)			給気風道の材質			
(15)	給気送風機の外觀	給気送風機の設置の状況	給気送風機の設置の状況			
(16)			給気風道との接続の状況			
(17)	給気送風機の性能	給気口の開放と連動起動の状況	給気送風機の作動の状況			
(18)			給気送風機の作動の状況			
(19)			電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況			
(20)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(21)	給気送風機の吸込口	吸込口の設置位置	吸込口の設置位置			
(22)			吸込口の周囲の状況			
(23)			屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況			
(24)	遮煙開口部の性能	遮煙開口部の排出風速				
(25)	空気逃し口の外觀	空気逃し口の大きさ及び位置	空気逃し口の大きさ及び位置			
(26)			空気逃し口の周囲の状況			
(27)			空気逃し口の取付けの状況			
(28)	空気逃し口の性能	空気逃し口の作動の状況				
(29)	圧力調整装置の外觀	圧力調整装置の大きさ及び位置	圧力調整装置の大きさ及び位置			
(30)			圧力調整装置の周囲の状況			
(31)			圧力調整装置の取付けの状況			
(32)	圧力調整装置の性能	圧力調整装置の作動の状況				

番号	検査項目等		検査結果			担当 検査者 番号
			指摘 なし	要是正		
				既存 不適格		
3. 令第126条の2第1項に規定する居室等						
(1)	可動防煙壁	手動降下装置の作動の状況				
(2)		手動降下装置による連動の状況				
(3)		煙感知器による連動の状況				
(4)		可動防煙壁の材質				
(5)		可動防煙壁の防煙区画				
(6)		中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況				
4. 予備電源						
(1)	自家用発電装置の 状況	自家発電機室の防火区画等の貫通措置の状況				
(2)		発電機の発電容量				
(3)		発電機及び原動機の状況				
(4)		燃料油、潤滑油及び冷却水の状況				
(5)		始動用の空気槽の圧力				
(6)		セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況				
(7)		燃料及び冷却水の漏洩の状況				
(8)		計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況				
(9)		自家用発電装置の取付けの状況				
(10)		自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）				
(11)		接地線の接続の状況				
(12)		絶縁抵抗				
(13)	自家用発電装置の 性能	電源の切替えの状況				
(14)		始動の状況				
(15)		運転の状況				
(16)		排気の状況				
(17)		コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況				
(18)	直結エンジンの 外観	直結エンジンの設置の状況				
(19)		燃料油、潤滑油及び冷却水の状況				
(20)		セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況				
(21)		計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況				
(22)		給気部及び排気管の取付けの状況				
(23)		Vベルト				
(24)		接地線の接続の状況				
(25)		絶縁抵抗				
(26)		直結エンジンの性能	始動及び停止の状況			
5. 上記以外の検査項目						

